

Do wszystkich Wykonawców
Nr post. AZ-VII.272.10.2020

WYJAŚNIENIA NR 1
Treści SIWZ

Powiat Parczewski, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Pytanie nr 1.

Proszę o informację czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie szyb 4/18/4/18/4 o współczynniku $U_g=0.5$ i U dla okna $U=0.9W/M2k$? W dokumentacji projektowej w stolarnie PCV zastosowano pakiet 3-szybowy z szybami zewnętrznymi klasy P2- obowiązujące przepisy nie wymagają stosowania szyb antywłamaniowych w szkołach. Zastosowanie podwójnych antywłamaniowych szyb P2 powoduje znaczne zwiększenie ciężaru skrzydła okiennego wymagającego zastosowania w specjalnych zawiasów, ciężar skrzydła okiennego zagraża bezpieczeństwo dzieci w szkole i pozostałych pracowników. Standardowo w projektach termomodernizacyjnych stosuje się pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o współczynniku $U_g=0.5$ i U dla okna $U=0.9W/M2k$

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę szyb

STAROSTA
Torzy Maśluch